

Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu

RPR.ZP.271.2.16.2021 Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Pawłowice oraz modernizacja przepompowni II stopnia w m. Żerków

Odpowiedzi z dnia 30.12.2021 r. na pytania złożone w dniu 29.12.2021 r.

1. Czy inwestor dopuszcza alternatywnie wiercenie na lewy obieg płuczki lub zmianę technologii wiercenia z udarowej na sucho na lewy obieg płuczki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wiercenia.